

## RELATORIO DE ENSAIO A\_7801.2019\_AMi\_22\_1

**Interessado:** Água Mineral Timbú Ltda.  
**Contato:** Flavia (Química)  
**Endereço:** Rodovia dos Minérios, Km 22

**CNPJ:** 76.593.409/0001-20  
**E-mail:** laboratorio@aguatimbu.com.br  
**Cidade:** Almirante Tamandaré, Paraná

### DADOS DA AMOSTRA

**Procedência:** Água Mineral  
**Ponto de coleta/Produto:** Garrafa 500ml Com gás  
**Fabricante:** Água Mineral Timbú Ltda.  
**Fabricação:** 18/06/2019 **Validade:** 17/11/2019  
**Responsável pela amostragem:** Cliente  
**Responsável pelo transporte ao laboratório:** Laboratório Biológico - Gabriel Rangel dos Santos  
**Temperatura no recebimento:** 24,4 °C  
**Finalidade:** Controle interno  
**Condições ambientais:** Nublado  
**1ª Legislação:** Resolução ANVISA RDC n° 275, de 22/09/2005

**Quantidade amostrada:** 1 unidade  
**Marca:** Timbu  
**Lote:** 180619  
**Data da amostragem:** 18/06/2019 - 14:28  
**Data do recebimento:** 19/06/2019 - 17:00  
**Lacre:-**

PARÂMETRO	RESULTADO	LEGISLAÇÃO
Clostridium perfringens	<1,0 UFC/100mL	Ausente
Coliformes Totais	<1,0 UFC/100mL	Ausente
Enterococos	<1,0 UFC/100mL	Ausente
Escherichia coli	<1,0 UFC/100mL	Ausente
Pseudomonas aeruginosa	<1,0 UFC/100mL	Ausente

### VALORES ADICIONAIS AO ENSAIO

PARÂMETRO	LQ	U95%	MÉTODO	INÍCIO DO ENSAIO
Clostridium perfringens	1,0	-	Anexo II e nota da Directiva 98/83/CE	21/06/2019
Coliformes Totais	1,0	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9222 K	21/06/2019
Enterococos	1,0	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9230 C	21/06/2019
Escherichia coli	1,0	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9222 K	21/06/2019
Pseudomonas aeruginosa	1,0	-	SMWW, 23ª Edição, Método 9213 E	21/06/2019

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A amostra atende a legislação nos ensaios analisados.

**Nota 1:** As amostragens realizadas pelo Laboratório Biológico seguem os Planos de Amostragem especificados nos documentos DQ 5.7.01, DQ 5.7.02 e DQ 5.7.03.

**Nota 2:** Os resultados referem-se somente aos itens ensaiados.

**Nota 3:** LQ - Limite de quantificação

**Nota 4:** (\*) Serviço Subcontratado de acordo com a NBR ISO/IEC 17025:2017.

**Nota 5:** (\*\*) Ensaio realizado nas dependências do cliente. Os demais ensaios foram realizados nas instalações permanentes do Laboratório Biológico.

**Nota 6:** Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer a aprovação escrita do Laboratório Biológico.

**Nota 7:** Para ensaios biológicos e microbiológicos que apresentarem resultados < 1,0, considera-se como Ausência.

**Nota 8:** Na amostragem realizada pelo contratante as informações sobre a descrição da amostra são de sua inteira responsabilidade e os resultados se aplicam à amostra conforme recebida. Informações como data e hora de amostragem podem afetar a validade dos ensaios, assim como a conservação da amostra.

**Nota 9:** Resultados de ensaios microbiológicos e físico-químicos podem ser alterados caso a amostragem não seja realizada corretamente e a amostra conservada



Marco Aurélio Ronchi  
Responsável Técnico  
CRQ 13ª Região n° 13200466

---

**RELATORIO DE ENSAIO A\_7801.2019\_AMi\_22\_1**

---

adequadamente.

**Nota 10:** Verifique a autenticidade deste relatório de ensaio no site [www.laboratoriobiologico.com.br](http://www.laboratoriobiologico.com.br).

**Código do Relatório de Ensaio:** A\_7801/2019 **Código de Validação da Ordem de Serviço:** TBR-462H-YX5

**Data de Emissão:** 02 de Julho de 2019

**Relatório de Ensaio aprovado por:**

Rafaela Coimbra de Luca - Signatário autorizado

---

- Fim do Relatório -

RQ 5.10.01.01\_03



Marco Aurélio Ronchi  
Responsável Técnico  
CRQ 13ª Região nº 13200466