

## RELATORIO DE ENSAIO A\_IN\_902.2019\_AMi\_5\_1

**Interessado:** Água Mineral Timbú Ltda.  
**Endereço:** Rodovia dos Minérios, Km 22

**CNPJ:** 76.593.409/0001-20  
**Cidade:** Almirante Tamandaré, Paraná

### DADOS DA AMOSTRA

**Procedência:** Água Mineral  
**Ponto de coleta/Produto:** Garrafa 500mL - Sem Gás  
**Fabricante:** Água Mineral Timbú Ltda.  
**Fabricação:** 22/01/2019 **Validade:** 21/01/2020  
**Responsável pela amostragem:** Cliente  
**Responsável pelo transporte ao laboratório:** Laboratório Biológico - Gabriel Rangel dos Santos  
**Temperatura no recebimento:** 10,0 °C  
**Finalidade:** Controle interno  
**1ª Legislação:** Resolução ANVISA RDC nº 275, de 22/09/2005

**Quantidade amostrada:** 1 un.  
**Marca:** Timbu  
**Lote:** 22/01/19  
**Data da amostragem:** 22/01/2019  
**Data do recebimento:** 23/01/2019 - 16:00  
**Lacre:-**

PARÂMETRO	RESULTADO	LEGISLAÇÃO
Clostridium perfringens	<1,0 UFC/100mL	Ausente
Coliformes Totais	<1,0 UFC/100mL	Ausente
Enterococos	<1,0 UFC/100mL	Ausente
Escherichia coli	<1,0 UFC/100mL	Ausente
Pseudomonas aeruginosa	<1,0 UFC/100mL	Ausente

### VALORES ADICIONAIS AO ENSAIO

PARÂMETRO	LQ	U95%	MÉTODO	INÍCIO DO ENSAIO
Clostridium perfringens	1,0	-	Anexo II e nota da Directiva 98/83/CE	28/01/2019
Coliformes Totais	1,0	-	SMWW22nd-9222B	28/01/2019
Enterococos	1,0	-	SMWW22nd-9230C	28/01/2019
Escherichia coli	1,0	-	SMWW22nd-9222G	28/01/2019
Pseudomonas aeruginosa	1,0	-	SMWW22nd-9213E	28/01/2019

### INTERPRETAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

A amostra atende a legislação nos ensaios analisados.

**Nota 1:** As amostragens realizadas pelo Laboratório Biológico seguem os Planos de Amostragem especificados nos documentos DQ 5.7.01, DQ 5.7.02 e DQ 5.7.03.

**Nota 2:** Os resultados referem-se somente aos itens ensaiados.

**Nota 3:** LQ - Limite de quantificação

**Nota 4:** (\*) Serviço Subcontratado de acordo com a NBR ISO/IEC 17025:2017.

**Nota 5:** (\*\*) Ensaio realizado nas dependências do cliente. Os demais ensaios foram realizados nas instalações permanentes do Laboratório Biológico.

**Nota 6:** Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer a aprovação escrita do Laboratório Biológico.

**Nota 7:** Para ensaios biológicos e microbiológicos que apresentarem resultados < 1,0, considera-se como Ausência.

**Nota 8:** Verifique a autenticidade deste relatório de ensaio no site [www.laboratoriobiologico.com.br](http://www.laboratoriobiologico.com.br).

**Código do Relatório de Ensaio:** A\_902/2019 **Código de Validação da Ordem de Serviço:** TBR-462H-YX5

**Data de Emissão:** 03 de Fevereiro de 2019



**Marco Aurélio Ronchi**  
 CRQ 13200466  
 Diretor



**Melina Noschang**  
 CRQ 13200799  
 Signatário Autorizado



**Felipe Gonçalves Lins**  
 CRQ 13403539  
 Signatário Autorizado

---

**RELATORIO DE ENSAIO A\_IN\_902.2019\_AMi\_5\_1**

---

- Fim do Relatório -

RQ 5.10.01.01\_03



**Marco Aurélio Ronchi**  
CRQ 13200466  
Diretor



**Melina Noschang**  
CRQ 13200799  
Signatário Autorizado



**Felipe Gonçalves Lins**  
CRQ 13403539  
Signatário Autorizado

Pg. 2/2