

## RELATORIO DE ENSAIO A\_IN\_2189.2015\_AMi\_1\_1

**Interessado:** Água Mineral Timbú Ltda.  
**Endereço:** Rodovia dos Minérios, Km 22

**CNPJ:** 76.593.409/0001-20  
**Cidade:** Almirante Tamandaré , Paraná

### DADOS DA AMOSTRA

**Procedência:** Água Mineral

**Ponto de coleta/Produto:** Fonte

**Responsável pela amostragem:** Laboratório Biológico

**Data da amostragem:** 12/05/2015 - 15:00

**Responsável pelo transporte da amostra ao laboratório:** Gabriel Rangel dos Santos

**Temperatura da amostra no recebimento:** 10 °C

**Data do recebimento:** 13/05/2015 - 17:00

**1ª Legislação:** Resolução ANVISA RDC n° 275

PARÂMETRO	RESULTADO	LEGISLAÇÃO	UNIDADE
Bactérias Heterotróficas	<1,0	-	UFC/mL
Clostridium perfringens	<1,0	Ausente	UFC/100mL
Coliformes Totais	<1,0	Ausente	UFC/100mL
Enterococos	<1,0	Ausente	UFC/100mL
Escherichia coli	<1,0	Ausente	UFC/100mL
Pseudomonas aeruginosa	<1,0	Ausente	UFC/100mL

### VALORES ADICIONAIS AO ENSAIO

PARÂMETRO	LQ	U95%	MÉTODO	INICIO	TÉRMINO
Bactérias Heterotróficas	1,0	-	SMWW22nd-9215B	14/05/2015	16/05/2015
Clostridium perfringens	1,0	-	PE 004_01	14/05/2015	15/05/2015
Coliformes Totais	1,0	-	SMWW22nd-9222B	14/05/2015	15/05/2015
Enterococos	1,0	-	SMWW22nd-9230C	14/05/2015	16/05/2015
Escherichia coli	1,0	-	SMWW22nd-9222D	14/05/2015	15/05/2015
Pseudomonas aeruginosa	1,0	-	SMWW 22nd - 9213E	14/05/2015	15/05/2015

### INTERPRETAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

A amostra atende a legislação nos parâmetros analisados.

**Nota 1:** As amostragens realizadas pelo Laboratório Biológico seguem o Plano de Amostragem (DQ 5.7.01).

**Nota 2:** Os resultados referem-se somente aos itens ensaiados.


**Nota 3:** LQ - Limite de quantificação

**Nota 4:** Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer a aprovação escrita do Laboratório Biológico.

**Nota 5:** Verifique a autenticidade deste relatório de ensaio no site [www.laboratoriobiologico.com.br](http://www.laboratoriobiologico.com.br).

**Código do Relatório de Ensaio:** A\_2189/2015 **Código de Validação da Ordem de Serviço:** 8FM-2N2I-2TU

**Data de Emissão:** 19 de Maio de 2015



Helcio T. de Souza  
CRQ 13401766



Marco Aurélio Ronchi  
CRQ 13200466

---

**RELATORIO DE ENSAIO A\_IN\_2189.2015\_AMi\_1\_1**

---

- Fim do Relatório -



Helcio T. de Souza  
CRQ 13401766



Marco Aurélio Ronchi  
CRQ 13200466